

Tematica de control pentru activitatile de lucrari de instalatii electrice 2011

Nr. crt.	cerinta	Prezavuta de :	Sanctionata de :	Cu amenda contraventionala
0	1	2	3	4
1	Existenta autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca	L 319/2006 art.13, lit.c)	L 319/2006 , art.39(2)	5.000 – 10.000
2	Este realizata evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor , inclusiv la alegerea echipamentelor de munca , a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca	L 319/2006 ,Art.7(4) , lit.a) si art.12(1) , lit.a)	L 319/2006 , art.39(4)	4.000 – 8.000
3	Angajatorul tine seama de capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca , atunci cand ii incredintea sarcini	L 319/2006 , art.7(4), lit.c)	L 319/2006, art.39(5)	3500 - 7000
4	Angajatorul a luat masuri ca in zonele cu risc ridicat si specific , accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate	L 319/2006 , art.7(4), lit.e)	L 319/2006, art.39(5)	3500 - 7000
5	Cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe unitati , angajatorii acestora au: - cooperat in vederea implementarii prevederilor privind securitatea , sanatatea si igiena in munca functie de natura activitatilor desfasurate; - luat masuri de coordonare a actiunilor in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale munca functie de natura activitatilor desfasurate; - luat masuri de informare reciproca despre riscurile profesionale; - informat lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale	L 319/2006 , art.7(5), lit.a)... lit.d)	L 319/2006, art.39(5)	3500 - 7000
6	Este intocmit si aplicat corespunzator planul de prevenire si protectie bazat pe evaluarea riscurilor	L 319/2006 , art.13,lit.b)	L 319/2006 , art. 39(2)	5.000 – 10.000
7	Angajatorul a decis asupra masurilor de protectie care trebuie luate si , dupa caz , asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat	L 319/2006 , art.12, litb)	L 319/2006 , art.39(4)	4.000 – 8.000
8	Angajatotul a stabilit pentru lucratori ,prin fisa postului , atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;	L 319/2006 , art.13,lit.d)	L 319/2006 , art.39(4)	4.000 – 8.000
9	Sunt intocmite instructiunile proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;	L 319/2006 , art.13 , lit.e)	L 319/2006 , art.39(4)	4.000 – 8.000
10	Angajatorul asigura si controleaza cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie stabilit , precum si a prevederilor legale in domeniul ssm , prin lucratorii desemnati , prin propria competenta sau prin servicii externe ;	L 319/2006 , art.13 , lit.f)	L 319/2006 , art.39(4)	4.000 – 8.000
11	Angajatorul a luat masuri pentru autorizarea exercitatii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica;	L 319/2006 , art.13 , lit.i)	L 319/2006 , art.39(4)	4.000 – 8.000
12	Sunt angajate doar personae care , in urma examenului medical si , dupa caz , a testarii psihologice a aptitudinilor , corespund .Este asigurat controlul medical periodic	L 319/2006 , art.13,lit.j)	L 319/2006 , art.39(4)	4.000 – 8.000
13	Angajatorul tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific	L 319/2006 , art.13,lit.k)	L 319/2006 , art.39(4)	4.000 – 8.000
14	Angajatorul a asigurat realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al	L 319/2006 ,	L 319/2006 ,	3.000 – 10.000

	cercetarii evenimentelor	art.13,lit.n)	art.39(3)	
15	Angajatorul asigura echipamente individuale de protectie	L 319/2006 , art.13,lit.r)	L 319/2006 , art.39(2)	5.000 – 10.000
16	Angajatorul acorda in mod obligatoriu si gratuit materiale igienico – sanitare(stabilite prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca)	L 319/2006 , art.15(1)	L 319/2006 , art.39(6), lit.b)	3.000 – 6.000
17	Angajatorul a asigurat conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul ssm , in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru , specifice locului de munca si postului sau : la angajare ; la schimbarea locului de munca sau la transfer; la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent ; la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru ; la executarea unor lucrari speciale; periodica ori de cateori este nevoie.	L 319/2006 , art.20	L 319/2006 , art.39(4)	4.000 – 8.000
18	Sunt respectate reglementarile de ssm la transportul , manipularea si depozitarea echipamentelor de munca , materialelor si produselor;	L 319/2006 , art.39(9) , lit.i	L 319/2006 , art.39(9)	5.000 – 10.000
19	Sunt respectate reglementarile de ssm la delimitarea , ingradirea si semnalizarea zonelor periculoase	L 319/2006 , art.39(9) , lit.j	L 319/2006 , art.39(9)	5.000 – 10.000
20	Sunt respectate reglementarile de ssm privind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca	L 319/2006 , art.39(9) , lit.k	L 319/2006 , art.39(9)	5.000 – 10.000
21	Sunt respectate reglementarile de ssm privind asigurarea exploatarii fara pericole a recipientelor- butelii cu gaze comprimate sau lichefiate , a instalatiilor mecanice sub presiune si a celor de ridicat , a conductelor prin care circula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca	L 319/2006 , art.39(9) , lit.l	L 319/2006 , art.39(9)	5.000 – 10.000
22	Sunt respectate reglementarile de ssm privind intretinerea , revizia si repararea periodica a echipamentelor de munca	L 319/2006 , art.39(9), lit.m)	L 319/2006 , art.39(9),	5.000 – 10.000
23	Sunt respectate reglementarile de ssm privind amenajarea locurilor de munca pentru lucru la inaltime , in spatii inchise si in conditii de izolare	L 319/2006 , art.39(9), lit.s	L 319/2006 , art.39(9)	5.000 – 10.000
24	Interventiile la instalatiile electrice(depanari reparatii , racordari , etc.) se executa numai de catre personal calificat in meseria de electrician , autorizat si instruit pentru lucrarea respectiva	L 319/2006 art.13, lit.j) HG 1146/2006 anexa 1, cap.3.3.2.3 , lit.a	L 319/2006 , art.39(4)	4.000 – 8.000
25	Instalatiile electrice sunt proiectate si construite astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie . lucratorii sunt protejati impotriva riscului de accidentare prin atingere directa si/sau atingere indirecta.	HG 1091/2006, anexa 1 , art.3		